

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. **3503-2/2024-8** z dne **14. 6. 2024** izdaja

OBČINA BRASLOVČE
BRASLOVČE 22

3314 BRASLOVČE

POZITIVNO MNENJE K LOKACIJSKI PREVERITVI št. 3925

K dokumentaciji: Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za EUP ST02 v občini Braslovče, št. 278-2023, izdelal Mojca Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, izdelano 12.2.2024

Naročnik: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče

Katastrska občina	Parcelne številke
984 – Letuš	1593 in 1355/1

Predvideni objekti:

- 2 stanovanjski hiši s pripadajočo komunalno infrastrukturo

k elaboratu lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za EUP ST02 v občini Braslovče za gradnjo dveh stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno infrastrukturo na parc. št. 1593 in 1355/1, k.o. Letuš (984), na podlagi vloge št. 3503-2/2024-8 z dne 14.6.2024, elaborata lokacijske preveritve št. 278-2023, izdelal Mojca Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, izdelano 12.2.2024, situacije prikaza območja lokacijske preveritve v merilu 1:1000 in situacije s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d., za naročnika Občina Braslovče 22, 3314 Braslovče.

Vložnik je dne **14. 6. 2024** zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za EUP ST02 v občini Braslovče, št. 278-2023, izdelal Mojca Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, izdelano 12.2.2024. Posegi v priloženem prej navedenem elaboratu lokacijske preveritve so skladni s predhodno podanimi pogoji s strani Elektra Celje d.d..

- Opomba:**
1. Ob predpostavki, da se za napajanje predvidenih dveh (2) stanovanjskih hiš predvideva maksimalno 17 kW priključne moči po stanovanjski hiši (2 x 17 kW), kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25 A (2 x 3 x 25A) je energija za napajanje predvidene stanovanjske hiše na razpolago v obstoječi prostostoječi razdelilni omarici PS RO na parc. št. 1355/3, k.o. Letuš (v skladu z priloženo situacijo). Prej navedena PS RO je priključena na distribucijsko omrežje I09: Kovač, Arlič in se napaja iz obstoječe TP Letuš Hrašan: 2284. Od obstoječe PS RO je potrebno predvideti nov NN podzemni distribucijski vod in prostostoječa priključno merilna omarica, katere mora biti locirana na stalno dostopnem mestu za pooblaščen osebe distributerja.
 2. V fazi izdelave DGD projektne dokumentacije si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.
 3. Predmetni elaborat lokacijske preveritve je potrebno dopolniti s prej navedenim v skladu z priloženo situacijo.

Celje, 5. 8. 2024

Pripravil/-a:

Rezar Roman



Služba za razvoj:

David Počivavšek, univ. dipl. inž. el.

Poslano:

- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (poslano po elektronski pošti na naslov obcina.braslovce@brezpapirno.si, simona.klokocovnik@braslovce.si)
- arhiv (sl. za razvoj - Kuder Andrej, DE Velenje - g. Coklin Matej, nadzorništvo Polzela)

Priloge:

- Situacija prikaza območja lokacijske preveritve
- Situacija s prikazom obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra Celje d.d.